APRĒĶINA SHĒMA (SĀKUMS)

U=400/230V



SADALNE / APARĀTS ATEJOŠĀ LĪNIJĀ / PALAIŠANAS IERĪCE	Apraksts																	
SADALNE	APRĒĶINA DATI PIESLĒGUMA VIETĀ TIPS GRUPAS NR.																	
APARĀTS ATEJOŠĀ LĪNIJĀ	TIPS NOMINĀLĀ STRĀVA [A]																	
	VADA MARKA ŠĶĒRSGRIEZUMS INST. VEIDS / LĪNIJAS NR. GARUMS [m]																	
PALAIŠANAS IERĪCE	TIPS TERMORELEJA STRĀVA [A]																	
	VADA MARKA ŠĶĒRSGRIEZUMS INST. VEIDS / LĪNIJAS NR. GARUMS [m]																	

PATĒRĒTĀJS	ASS0	AS	ASS1	ASS2	ASS3	PN1												
PIEŅEMTAIS APZĪMĒJUMS PĒC PLĀNA																		
NR. PĒC PLĀNA	ASS0	AS	ASS1	ASS2	ASS3	PN1												
Pn [kW]	6.5	4.8	1.67	5.65	5.32	3.46	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
STRĀVA [A] Inom	12.5	7.7	2.9	9.6	9.0	15.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
STRĀVA [A] Ipal						19.8												
MEHĀNISMA NOSAUKUMS PĒC PLĀNA	Apgaismes un spēka sadalne	Apgaismes sadalne	Apgaismes un spēka sadalne	Apgaismes un spēka sadalne	Apgaismes un spēka sadalne	Ventilācijas agregāts	Apgaismes prožektors	Apgaismes prožektors	Apgaismes prožektors	Apgaismes prožektors	Apgaismes sofits	Apgaismes sofits	Apgaismes sofits	Apgaismes sofits	Apgaismes sofits	Apgaismes sofits	Apgaismes sofits	Apgaismes sofits
TELPAS NR. PĒC PLĀNA	001	112	112	102	201	118	112	112	112	112	Skatuve	Skatuve	Skatuve	Skatuve	Skatuve	Skatuve	Skatuve	Skatuve

Norādījumi:

1. Objekta ventagregāta atslēgšanu ugunsgrēka gadījumā skatīt UAS daļā. Pieslēgumu ugunsdrošie kabeļi iekļauti UAS daļas specifikācijā.
2. Aprēķina shēmā parādīta iespējamā skatuves apgaismes aprīkojuma komplektācija (var mainīties).
3. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM", "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM" un citiem normatīviem dokumentiem.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Projekta vadītājs	A. Kuzmins		05.2011
Izstrādāja	V. Komars	[signature]	05.2011
Arh.Nr.			

Būvobjekta nosaukums: Tautas nams "Pagastmāja Vecslabada" Istras pagasts, Ludzas novads, Vecslabada.

Lapas nosaukums: APRĒĶINA SHĒMA (SĀKUMS)

Pasūtījuma numurs: 48 - P/11

Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs
TP	EL	3	

Būvkom.reģ.Nr.2726-R
RN RĒZEKNES NAMS