



Boj

Amats	Uzvalds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums	Tautas nams "Pagastmāja Vecslabada"
Projekta vadītājs	A. Kuzmins		05.2011	Lapas nosaukums	SPECIFIKĀCIJA (NOBEIGUMS)
Izstrādāja	V. Komars		05.2011		Istras pagasts, Ludzās novads, Vecslabada.

VISAS ATSAUCES UZ IEKĀRTU, MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJU FIRMĀM,
KURAS NORĀDĪTAS BŪVPROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR ŠO IZSTRĀDĀJUMU UN IEKĀRTU
KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI. SPECIFIKĀCIJĀ NORĀDĪTO IEKĀRTU UN MATERIĀLU
NOMAIŅĀ IR IESPĒJAMA AR CITĀM TEHNISKI ANALOGĀM IEKĀRTĀM UN MATERIĀLIEM.

Nr.	Nosaukums, tehniskie rādītāji	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
63.	Kabelis PPJ 4x1,5 ar vara dzīslām	m	105	
64.	Kabelis PPJ 3x2,5 ar vara dzīslām	m	465	
65.	Kabelis PPJ 5x2,5 ar vara dzīslām	m	40	
66.	Kabelis PPJ 5x4 ar vara dzīslām	m	50	
67.	Kabelis PPJ 5x6 ar vara dzīslām	m	45	
68.	Ugunsizturīgs bezhalogēna kabelis FRHF-180/E30 3x1,5 ar vara dzīslām	m	10	
69.	Erkrāts datu kabelis F/UTP4x2x0,5 Cat5e	m	320	
70.	Izolēts zemējuma vads Cu1x6mm ²	m	30	
71.	Izolēts zemējuma vads guldīšanai zeme Cu1x25mm ²	m	30	
72.	Lokānā metāla elektroinstalācijas caurule ar iekšējo Ø16mm	m	50	
73.	Lokānā metāla elektroinstalācijas caurule ar iekšējo Ø20mm	m	40	
74.	Vinīplasta caurule Ø20mm	m	430	
75.	Vinīplasta caurule Ø25mm	m	555	
76.	Vinīplasta caurule Ø32mm	m	45	
77.	Stiprējumu un savienojumu elementi	kopl.	1	
78.	Ugunsizturīgs materiāls kabēļu pārejas caurī sienām un pārseg. aizdarīšanai	kopl.	1	
Demontāža				
79.	Esosā elektroinstalāciju demontāža	kopl.	1	
80.	Esosās elektroiekārtas (rozetes, slēdzis, gaismekļus, sadalnes) demontāža	kopl.	1	
Zibenssaižsardzība un zemējuma kontūri				
81.	Zibenssūtverējs, Ø16mm; L=1,50m	gab.	1	Cinkots
82.	Zibenssūtverēja stiprējums	kopl.	1	Cinkots
83.	Pievienojuma klemme Rd8/Rd16	gab.	1	Cinkota
84.	Tērauda apaļdzelzs, Ø8mm	m	330	Cinkots
85.	Savienojuma klemme, Rd8/Rd8	gab.	20	Cinkota
86.	Stieples stiprējuma elements, Rd8/jumta segums	gab.	250	Cinkots
87.	Lietus notekrēnes klemme, Rd8/notekrēne	gab.	8	Cinkota
88.	Nolaiduma tūrētājs- universāls lietus notekcaurules žņaugis, Rd8/Ø80-150	gab.	56	Cinkots
89.	Nolaiduma sienas stiprējums, Rd8	gab.	8	Cinkots
90.	Savienojuma klemme, Rd8/Rd10	gab.	8	Cinkota
91.	Vertikālais elektrots; Ø16mm; L=3,00m	gab.	16	Cinkots
92.	Elektroda uzgalis; Ø16mm	gab.	16	Cinkots
93.	Tērauda apaļdzelzs, Ø10mm	m	24	Cinkots
94.	Plakandzelzs 40x3,5mm	m	40	Cinkots
95.	Savienojuma klemme Ø16/FL40 elektrodu un kopnes savienošana!	gab.	16	Cinkota
96.	Savienojuma klemme Ø10/FL40 nolaidumu un kopnes savienošana!	gab.	8	Cinkota
97.	Prētkorozijas lente	m	50	