

## VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

1. PROJEKTS IZSTRĀDĀTS SASKAŅĀ AR "ELEKTROIETAĪŠU IERĪKOŠANAS NOTEIKUMIEM" (EIN-85), "ZEMSPRIEGUMA (0.4kV) UN VIDSPRIEGUMA (6,10,20kV) KABEĻLĪNIJAS. GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS" (LEK 049) UN CITIEM SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVIEM DOKUMENTIEM UN INSTRUKCIJĀM.
2. JAUNIE EL TĪKLI KSS PIESLĒDZAMI PIE ESOŠĀ ELEKTROSADALES SKAPJA NAI KOMPRESORU ĒKĀ.
3. SPĒKA KABEĻUS GULDĪT TRANŠEJĀ 0.70 M DZIĻUMĀ NO ZEMES VIRSAS VINILPLASTA CAURULĒS. PA VISU TRANŠEJAS GARUMU (0.30 m virs kabeļa) GULDĪT SIGNĀLLENTU. IEVADOS PAREDZĒT KABEĻA REZERVĪ NE MAZĀKU PAR 2m.
4. SPĒKA TĪKLU MONTĀŽAI IZMANTOJAMI KABEĻI AR VARA DZĪSLĀM.
5. SŪKŅA VADĪBAS RISINĀJUMUS PRECIZĒT PIE IEKĀRTU PIEGĀDĀTĀJA. SŪKŅA VADĪBAS SKAPJA ATRAŠANĀS VIETU UN AUTOMĀTISKĀS SHĒMAS IZVĒLAS ATTIECĪGĀS AUTOMĀTIKAS SPECIĀLISTS.
6. VEICOT ELEKTRONISKOS MONTĀŽAS DARBUS, JĀIEVĒRO ESOŠIE DROŠĪBAS TEHNIKAS UN ELEKTROIĒKĀRTU EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI, KĀ ARĪ PASTĀVOŠIE UGUNSDROŠĪBAS NORMATĪVI.
7. VISĀM ELEKTROIĒKĀRTU METĀLISKĀM DAĻĀM, KAS IZOLĀCIJAS BOJĀJUMA REZULTĀTĀ VAR NONĀKT ZEM SPRIEGUMA, JĀBŪT SAZEMĒTĀM.
8. IESĀKOT ZEMES DARBUS, IZSAUKT IEINTERESĒTO ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJUS UN PRECIZĒT KABEĻU TRASES UN ESOŠO PAZEMES INŽENIERKOMUNIKĀCIJU IZVIETOJUMU.
9. VISUS DARBUS IZPILDĪT SASKAŅĀ AR "EIN-85", LEK UN CITIEM SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVIEM DOKUMENTIEM UN INSTRUKCIJĀM.
10. UZSTĀDĪTĀ JAUDA IR 2X2W, NOMINĀLĀ STRĀVA 8A.

Ši būvprojekta ELT daļas risinājumi atbilst Latvijas  
būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta  
vadītājs

Oskars Vidiņš

(vārds un uzvārds)

(sertifikāta nr.)

2013.gada aprīlis






(datums)


(paraksts)

## ELT daļas rasējumu saraksts

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
ELT-01	Vispārīgie rādītāji	
ELT-02	ELT plāns	
ELT-03	ELT plāns	

## Esošie un pieņemtie apzīmējumi

	Esošs kanalizācijas vads
	Elektrības gaisvadu līnija
	Žogs
	Kadastru robežas
	Jaunprojektētais elektrības kabelis

Pasūtītājs: Ludzas novada pašvaldība	Projektētājs:  Reg. nr. 54103061251 Būvkom. reg. nr. 10465-R Adrese: "Indrāni", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151				
Objekts: Pildas pagasta Pildas ciema notekūdeņu kanalizācijas sūkņa stacijas un notekūdeņu kanalizācijas spiedvada būvniecības projekts					
Rasējums: Vispārīgie rādītāji					
Būvpr.vad. L. Drengere-Tiltiņa	08.04.2013	Proj. Nr.	Stadija	Mērogs	Lapa
Būvpr. d. vad. O. Vidiņš	08.04.2013	P-84/2013	TP	bm	ELT-01
Izstrādāja L. Drengere-Tiltiņa	08.04.2013	Izmaiņas			Lapas caur. Nr.