



Nr. plānā	Nosaukums	Laukums m ²	Apkures aprēķina temperatūra °C	Siltuma zudumi W	Piezīmes
			18		
			18		
			18	7892	
			12		
			12		
			20		
			20		
			20	78	
			20	777	
			5	1560	
			20	867	
			20	964	

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

1. Cauruļvadi nosacīti atvirzīti no sienām.
2. Par +0,00 atzīmi pieņemta 1.stāva tīras grīdas atzīme.
3. Apkures maģistrālos cauruļvadus izbūvēt virs grīdas.
4. Apkures sistēmas aksonometriskajā shēmā norādītās cauruļvadu augstuma atzīmes precizēt uz vietas montāžas darbu izpildes laikā.
5. Maģistrālo cauruļvadu kritums vērsts virzienā uz sistēma avota pusi, krituma skaistiskā vērtība 2%.
6. Apkures sistēmas cauruļvadu augstākajos punktos montēt automatiskos atgaisotājus, zemākajos - izlaides.
7. Durvju ailu šķērsošanas vietās cauruļvadus būvēt virs durvīm un izolēt ar akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulām.



Pasūtītājs: Ludzas novada pašvaldība

Paraksts _____ Datums _____

13-34-007

--	--	--	--