

„Kā saglabāt Ludzas pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu”

Projekts realizēts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latgales reģiona attīstības aģentūras atbalstu

Koka ēku siltināšanas projekti izstrādājami un darbi būtu veicami, ievērojot šādus ieteikumus:

- ēku fasādes, kurām ir saglabājusies oriģināla vai autentiska apdare ar uznaģlotiem dēļiem un dekoratīvo apdari, pieļaujams siltināt, taču vēlams rūpīgi demontējot apdari (labāk marķējot dēļus un detaļas, pēc izolācijas iestrādāšanas to montējot atkārtoti saskaņā ar fasāžu risinājuma projektu.
- gadījumā, ja koka ēkai 20. gs. 2. pusē veikta apdares nomaiņa, daļēji nesaglabājot vai demontējot dekoratīvās apdares elementus (logu apmales, sandriki, profilēti vai siluetzāģējuma elementi, zelmiņa spāru saišķi, pilastri, rusti, dzegas, spāru galu dekori u.c.) , zudušo apdari ieteicams atjaunot pēc:
 - vēsturiskiem fotoattēliem;
 - vietējām tipveida analogijām;
 - arhitekta izstrādāta individuāla dizaina atbilstoši vietējām tradīcijām;
- gadījumā, ja koka ēkai 20. gs. 2. pusē veikta apdares nomaiņa un izveidota utilitāra bezstila fasādes arhitektūra, bet sākotnējā risinājuma atjaunošana nav pamatojama, ieteicams izstrādāt jauna fasāžu arhitektūras risinājuma projektu.
- ēku fasādes ar esošu apmetuma apdari pieļaujams siltināt, saglabājot un autentiski atveidojot stilam un laikmetam atbilstošu apdares dekoratīvo raksturu visai ēkai. Gadījumā, ja uz koka ārsienām zem apmetuma iestrādātā hidroizolācija ir bojāta, tā jānomaina pret līdzvērtīgu izolācijas materiālu;
 - arhitektoniski un/vai kultūrvēsturiski vērtīgām un specifiskām fasādēm ieteicams siltināšanu veikt no iekštelpu puses.
 - Koka ēkām prioritāri ieteicams lietot siltumizolācijas materiālus, ko , saskaņā ar izgatavotāja materiāla aprakstu, var izmantot bez gaisu necaurlaidīgas izolācijas (piemēram, kokšķiedru siltumizolācijas plāksnes, ekovati, kaņepju šķiedras siltumizolācijas plāksnes u.c.)
 - siltinot ēkas no iekšpuses, ieteicams sienas sabiezinājumu neveidot biežāku par 50 mm.